Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25237

Inhaber /-in
RF-technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
Cesam
95021 Vrable
Slovakia

Gruppe	505 - Absperrvorrichtungen
Produkt	ABSPERRVORRICHTUNG SC+ 60
Beschreibung	Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Flügelpaarklappe aus Promatect H und Schmelzlotauslöseelement. Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände. Mindeststärke der Massivwand: 100 mm Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm Mindeststärke der Leichtbauwand: 100 mm Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach EN 1366-2. (ohne Dunstabzugshauben) Durchmesser: 100mm - 200mm
Anwendung	Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach EN 1366-2 anstelle der feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen, nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung.
Unterlagen	Warringtonfire, Gent: Prüfbericht 'Nr. 12663A' (15.05.2007), Prüfbericht 'Nr. 12663B' (09.05.2007), Prüfbericht 'Nr. 12818' (25.06.2007); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Prüfbericht 'Nr. 13-U-1045' (18.12.2013), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-U-002097b-Revision 1' (08.09.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. CE_DoP_Rf-t_S3 3' (12.2017); Warringtonfire, Gent: Klassifizierungsbericht 'Nr. 12664E' (09.11.2017)
Prüfbestimmungen	EN 13501-3; EN 1366-2; VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer	31.12.2024
Ausstellungsdatum	04.09.2019
Ersetzt Dokument vom	02.04.2014

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel Frank Näher