



VKF Technische Auskunft Nr. 30939

Inhaber /-in
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
Cesam
95021 Vrabce
Slovakia

Gruppe 802 - Entrauchungsklappen

Produkt KAMOUFLAGE MP 1V60/120

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten, Montagerahmen und Antrieb.
Mit automatischer Auslösung.
Typ: KAMOUFLAGE MP 1V60
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +0 Pa
Bmin=350mm x Hmin=385mm
Bmax=700mm x Hmax=1075mm

Anwendung Einbau in Mehrfachabschnitte. Montage gemäss Herstelleranweisungen. Die
Entrauchungsklappe kann in Materialien gemäss Seite 2 eingebaut werden.

Unterlagen Efectis France, Mazierès-lès-Metz: KB 'EFR-19-003530_rev 1' (06.01.2020), PB 'EFR-19-T-001700' (19.06.2019), Beurteilung 'EFR-19-003530_rev1' (06.01.2020), Beurteilung '14-A-178_rev 6' (16.01.2020), PB '11-E-554' (21.09.2011), PB '12-E-440' (09.07.2012); Warringtonfire, Gent: PB '15364A' (21.06.2012); Hersteller: LE 'DoP_Rf-t_V28' (01.12.2023); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-1646' (28.05.2024)

Prüfbestimmungen EN 1366-10 geprüft ohne Last

Beurteilung Klassifizierung EI 60 (ved-i↔o) S1500C10000AAmulti

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 30.06.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 30939

Inhaber /-in: RF-Technologies

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstelldatum: 05.09.2024

Der Einbau ist in folgende Materialien möglich

PROMATECT L500	30mm
GEOFLAMM	30mm
TECNIVER L35	35mm
GLASROC F/V500	35mm
GEOTEC S	30mm
Vorgefertigter BETON	90mm
EXTHAMAT	25mm
DESENFIRE HD	25mm



Renseignement technique AEAi N° 30939

Titulaire

RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Fabricant

Cesam
95021 Vrabie
Slovakia

Groupe

802 - Clapets de désenfumage

Produit

KAMOUFLAGE MP 1V60/120

Description

Clapet de désenfumage rectangulaire en panneaux anti-feu, avec cadre de montage et moteur.

À déclenchement automatique.

Typ: KAMOUFLAGE MP 1V60

Pression d'exploitation: -1500 Pa/ +0 Pa

Bmin=350mm x Hmin=385mm

Bmax=700mm x Hmax=1075mm

Utilisation

Installation dans les plusieurs sections. Monté selon les instruction du fabricant. Le clapet de désenfumage peut être installé dans des matériaux selon la page 2.

Documentation

Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RC 'EFR-19-003530_rev 1' (06.01.2020), RE 'EFR-19-T-001700' (19.06.2019), Évaluation 'EFR-19-003530_rev1' (06.01.2020), Évaluation '14-A-178_rev 6' (16.01.2020), RE '11-E-554' (21.09.2011), RE '12-E-440' (09.07.2012); Warringtonfire, Gent: RE '15364A' (21.06.2012); Hersteller: DP 'DoP_Rf-t_V28' (01.12.2023); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Certificat de constance des performances '1812-CPR-1646' (28.05.2024)

Conditions d'essai

EN 1366-10 testé sans charge

Appréciation

Classification EI 60 (ved-i→o) S1500C10000AAmulti

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

05.09.2024

Remplace l'attestation du

30.06.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA

Renseignement technique AEA n° 30939

Requérant : RF-Technologies

Durée de validité : 31.12.2029

Date d'édition : 05.09.2024

L'installation est possible dans les matériaux suivants

PROMATECT L500	30mm
GEOFLAMM	30mm
TECNIVER L35	35mm
GLASROC F/V500	35mm
GEOTEC S	30mm
Béton préfabriqué	90mm
EXTHAMAT	25mm
DESENFIRE HD	25mm



VKF Technische Auskunft Nr. 30955

Inhaber /-in
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
Cesam
95021 Vrable
Slovakia

Gruppe 802 - Entrauchungsklappen

Produkt KAMOUFLAGE MP 1V60/120

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten, Montagerahmen und Antrieb.
Mit automatischer Auslösung.
Typ: KAMOUFLAGE MP 1V60/120
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +0 Pa
Bmin=350mm x Hmin=385mm
Bmax=700mm x Hmax=1075mm

Anwendung Einbau in Mehrfachabschnitte. Montage gemäss Herstelleranweisungen. Die
Entrauchungsklappe kann in Materialien gemäss Seite 2 eingebaut werden.

Unterlagen Efectis France, Mazières-lès-Metz: KB 'EFR-19-003530_rev 1' (06.01.2020), PB 'EFR-19-T-001700' (19.06.2019), Beurteilung 'EFR-19-003530_rev1' (06.01.2020), Beurteilung '14-A-178_rev 6' (16.01.2020), PB '13-H-023' (10.06.2013), PB '12-E-468' (03.05.2013); Warringtonfire, Gent: PB '15463A' (27.06.2012), PB '15511A' (21.08.2012); Hersteller: LE 'CE_DoP_Rf-t_V288' (01.12.2023); Efectis France, Mazières-lès-Metz: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-1646' (28.05.2024)

Prüfbestimmungen EN 1366-10 geprüft ohne Last

Beurteilung Klassifizierung EI 90 (ved-i↔o) S1500C10000AAmulti

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 30.06.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 30955

Inhaber /-in: RF-Technologies

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstelldatum: 05.09.2024

Der Einbau ist in folgende Materialien möglich

PROMATECT L500	40mm
GEOFLAMM	35mm
TECNIVER L35	45mm
Vorgefertigter BETON	90mm
EXTHAMAT	30mm
DESENFIRE THD	25mm



Renseignement technique AEAi N° 30955

Titulaire

RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Fabricant

Cesam
95021 Vrabie
Slovakia

Groupe

802 - Clapets de désenfumage

Produit

KAMOUFLAGE MP 1V60/120

Description

Clapet de désenfumage rectangulaire en panneaux anti-feu, avec cadre de montage et moteur.

À déclenchement automatique.

Typ: KAMOUFLAGE MP 1V60/120

Pression d'exploitation: -1500 Pa/ +0 Pa

Bmin=350mm x Hmin=385mm

Bmax=700mm x Hmax=1075mm

Utilisation

Installation dans les plusieurs sections. Monté selon les instruction du fabricant. Le clapet de désenfumage peut être installé dans des matériaux selon la page 2.

Documentation

Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RC 'EFR-19-003530_rev 1' (06.01.2020), RE 'EFR-19-T-001700' (19.06.2019), Évaluation 'EFR-19-003530_rev1' (06.01.2020), Évaluation '14-A-178_rev 6' (16.01.2020), RE '13-H-023' (10.06.2013), RE '12-E-468' (03.05.2013); Warringtonfire, Gent: RE '15463A' (27.06.2012), RE '15511A' (21.08.2012); Hersteller: DP 'CE_DoP_Rf-t_V288' (01.12.2023); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Certificat de constance des performances '1812-CPR-1646' (28.05.2024)

Conditions d'essai

EN 1366-10 testé sans charge

Appréciation

Classification EI 90 (ved-i→o) S1500C10000AAmulti

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

05.09.2024

Remplace l'attestation du

30.06.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI n° 30955

Requérant : RF-Technologies

Durée de validité : 31.12.2029

Date d'édition : 05.09.2024

L'installation est possible dans les matériaux suivants

PROMATECT L500	40mm
GEOFLAMM	35mm
TECNIVER L35	45mm
Béton préfabriqué	90mm
EXTHAMAT	30mm
DESENFIRE THD	25mm



VKF Technische Auskunft Nr. 30961

Inhaber /-in
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
Cesam
95021 Vrabce
Slovakia

Gruppe 802 - Entrauchungsklappen

Produkt KAMOUFLAGE MP 1V60/120

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten, Montagerahmen und Antrieb.
Mit automatischer Auslösung.
Typ: KAMOUFLAGE MP 1V120
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +0 Pa
Bmin=350mm x Hmin=385mm
Bmax=700mm x Hmax=1075mm

Anwendung Die Entrauchungsklappe kann in Materialien gemäss Seite 2 eingebaut werden. Montage
gemäss Herstelleranweisungen. Für den Einbau in Mehrfachabschnitten.

Unterlagen Efectis France, Mazierès-lès-Metz: KB 'EFR-19-003530_rev 1' (06.01.2020), PB 'EFR-19-T-001700' (19.06.2019), Beurteilung '14-A-178-rev. 6' (20.01.2020), Beurteilung 'EFR-19-003530_rev. 1' (06.01.2020), PB '13-H-023' (10.06.2013), PB '12-E-468' (03.05.2013); Warringtonfire, Gent: PB '15463A' (27.06.2012), PB '15511A' (21.08.2012); Hersteller: LE 'CE_DoP_Rf-t_V288' (01.12.2023); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-1646' (28.05.2024)

Prüfbestimmungen EN 1366-10 geprüft ohne Last

Beurteilung Klassifizierung EI 120 (ved-i↔o) S1500C10000AAmulti

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 30.06.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 30961

Inhaber /-in: RF-Technologies

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstelldatum: 05.09.2024

Der Einbau ist in folgende Materialien möglich

PROMATECT L500	50mm
GEOFLAMM	45mm
GEOFLAMM LIGHT	35mm
GEOTEC S	45mm
EXTHAMAT	35mm
DESENFIRE HD	35mm
DESENFIRE	45mm
DESENFIRE STR	25mm
TECNIVER L50	45mm
GLASROC F/V500	50mm



Renseignement technique AEAi N° 30961

Titulaire
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Fabricant
Cesam
95021 Vrabie
Slovakia

Groupe 802 - Clapets de désenfumage

Produit KAMOUFLAGE MP 1V60/120

Description Clapet de désenfumage rectangulaire en panneaux anti-feu, avec cadre de montage et moteur.
À déclenchement automatique.
TYP: KAMOUFLAGE MP 1V120
Pression d'exploitation: -1500 Pa/ +0 Pa
Bmin=350mm x Hmin=385mm
Bmax=700mm x Hmax=1075mm

Utilisation Le clapet de désenfumage peut être installé dans des matériaux selon la page 2. Montage selon les instructions du fabricant. Pour l'installation dans les plusieurs sections.

Documentation Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RC 'EFR-19-003530_rev 1' (06.01.2020), RE 'EFR-19-T-001700' (19.06.2019), Évaluation '14-A-178-rev. 6' (20.01.2020), Évaluation 'EFR-19-003530_rev. 1' (06.01.2020), RE '13-H-023' (10.06.2013), RE '12-E-468' (03.05.2013); Warringtonfire, Gent: RE '15463A' (27.06.2012), RE '15511A' (21.08.2012); Hersteller: DP 'CE_DoP_Rf-t_V288' (01.12.2023); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Certificat de constance des performances '1812-CPR-1646' (28.05.2024)

Conditions d'essai EN 1366-10 testé sans charge

Appréciation Classification EI 120 (ved-i↔o) S1500C10000AAmulti

Durée de validité 31.12.2029

Date d'édition 05.09.2024

Remplace l'attestation du 30.06.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



L'installation est possible dans les matériaux suivants

PROMATECT L500	50mm
GEOFLAMM	45mm
GEOFLAMM LIGHT	35mm
GEOTEC S	45mm
EXTHAMAT	35mm
DESENFIRE HD	35mm
DESENFIRE	45mm
DESENFIRE STR	25mm
TECNIVER L50	45mm
GLASROC F/V500	50mm