



VKF Technische Auskunft Nr. 33508

Inhaber /-in
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
RF-Technologies
9860 Oosterzele
Belgium

Gruppe 802 - Entrauchungsklappen

Produkt MARKAGE MB

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten, Montagerahmen und Antrieb. Mit manueller Auslösung.
Typ: MARKAGE MB
Betriebsdruck: -1000 Pa/ +500 Pa
Bmin=200mm x Hmin=200mm
Bmax=1200mm x Hmax=2400mm

Anwendung Für den Einbau in Entrauchungsleitungen für Mehrfachabschnitte. Die Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren. Die Entrauchungsklappe kann in Materialien gemäss Seite 2 eingebaut werden.

Unterlagen Efectis France, Mazières-lès-Metz: PB 'EFR-21-H-002855' (15.12.2021), Bewertungsbericht 'EFR-21-001637-rev1' (06.07.2022), KB 'EFR-21-001637-rev1' (06.07.2022), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-1905' (28.05.2024); Hersteller: LE 'Rf-t_V32_DE_E-05-2022' (05.2022)

Prüfbestimmungen EN 1366-10 mit Last geprüft

Beurteilung Klassifizierung EI 120 (ved-hod-i↔o) S1000C10000MAmulti

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 27.02.2025
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 33508

Inhaber /-in: RF-Technologies

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellungsdatum: 27.02.2025

Der Einbau ist in folgende Materialien möglich

PROMATECT L500	40mm
PROMATECT AD	40mm
PROMATECT LS	35mm